



КНМ 76220061000200823481



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12  
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 10/1

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 1», ИНН 76004041010

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 10 от 12.01.2022 г. в период с «17» января 2022 г. по «21» января 2022г. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150049, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 75 в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор школы Аракчеева Светлана Алексеевна, заместитель директора по АХР Шулепина Тамара Николаевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре) на объекте защиты сверх срока службы (10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено проведение работ по замене технических средств СПС и СОУЭ с истекшим сроком эксплуатации. При этом не проведены	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) (далее –ППР в РФ).	15.02.2023 г.	

	ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре).			
2	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены, открыто не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	п. 3.9 Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	15.02.2023 г.	
3	Допущено проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (установлен новый приёмно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации «Сигнал - 20М, по проекту ППКОПУ «Минитроник 24»).	п.п. «о», п. 16 ППР в РФ	15.02.2023 г.	
4	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (СПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ	15.02.2023 г.	
5	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	15.02.2023 г.	
6	Речевые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в любой точке защищаемого помещения (согласно представленного Акта проверки работоспособности системы АПС и СОУЭ от 27.08.2022 г.).	п. 54 ППР в РФ п. 3.14 НПБ 104-03	15.02.2023 г.	
7	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ	15.02.2023 г.	

8	Подъезды и проезды к зданию школы для пожарной техники не очищены от снега.	п. 71 ППР в РФ	15.02.2023 г.	
---	---	----------------	---------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Директор муниципальной школы №1  
Андреева С.А.*

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Медведев К.Ф.

